




销售热线：0571-28180115

服务热线：4008095335

杭州营销总部 杭州天目山路7号 东海创新中心7楼C1座 0571-28891071	成都办事处	济南办事处	无锡办事处	广州办事处
泉州办事处	西安办事处	沈阳办事处	上海办事处	柳州办事处
福州办事处	重庆办事处	太原办事处	南京办事处	长沙办事处
温州办事处	包头办事处	天津办事处	徐州办事处	东莞办事处
台州办事处	银川办事处	青岛办事处	南通办事处	武汉办事处
宁波办事处	昆明办事处	潍坊办事处	合肥办事处	南昌办事处
金华办事处	乌鲁木齐办事处	郑州办事处	盐城办事处	深圳办事处
		哈尔滨办事处		汕头办事处
		石家庄办事处		佛山办事处

海利普对样本、手册和其他印刷材料中可能存在的错误不承担责任。海利普保留无需通知而更改产品的权利。若此类变更不会引发既定规格的并发生变更，则同样适用于已订购产品。版权归浙江海利普电子科技有限公司所有。保留一切权利。

浙江海利普电子科技有限公司 • 地址：杭州天目山路7号东海创新中心7楼C1 • 电话：0571-28891071 • 传真：0571-28891072 • E-mail：holipmarketing@holip.com

2013-01版

HLP-SL100 系列 起重专用变频器快速指南

承蒙您惠顾HLP-SL100系列电动葫芦专用矢量型变频调速器。

本快速指南将指导您用最简单的方法正确安装和使用此款专用变频器。如您希望全面理解此款专用变频器的强大功能与优异性能，请向我们的销售代表索要详细的说明书。

我们要：比市场增长更快；成为中国市场品质最高的知名品牌

1、安全性

 **注意(错误使用，可能造成变频器及其它损坏)**

- 所选电源电压必须与变频器输入电压规格相同。
- 请选择安全的区域来安装变频器，防止高温及日光直接照射，避免湿气和水滴。
- 请使用独立电源，绝对避免与电焊机做强干扰设备共用同一电源，否则会引起变频器保护或变频器损坏。
- 变频器运转中请勿检查电路板上的信号，以免发生危险。
- 请务必考虑振动、噪音、电机轴承及机械装置所允许的速度范围。
- 在主电源、其他电压输入和共享负载都已断开的情况下，变频器内部仍然可能残留电能，在接触变频器电子器件前，7.5KW（包含7.5KW）以下的变频器至少要等待4分钟，11KW-75KW变频器至少要等待15分钟，否则有触电的危险。
- 搬运变频器时，请勿直接提取面盖，应由变频器底座搬运，以防面盖脱落，避免变频器掉落，造成人员受伤或变频器损坏。

 **危险(错误使用，可能造成人员伤亡)**

- 实施配线前，请务必切断电源。
- 请将变频器安装于金属类等不可燃材料上，以防止发生火灾。
- 请不要把变频器安装在含有爆炸性气体的环境里，否则有引发爆炸的危险。
- 主回路端子配线必须正确，R、S、T为电源输入端子，绝对不可与U、V、W混用，否则，送电时会造成变频器的损坏。
- 端子必须单独接地，绝对不可接零线，否则，易引起变频器内部故障或保护。
- 请勿自行拆装更改变频器内部连接线或零部件。
- 送电前请盖好面盖，以防触电，造成人身伤害。
- 送电中绝不可插拔变频器上的任何连接器（操作面板除外），以避免变频器损坏并造成人员伤亡。
- 变频器运转中严禁将电机机组投入或切离，否则会造成变频器过电流跳脱，甚至烧毁变频器主回路。
- 变频器运行中请勿取下面盖，以防止因感应电受伤。
- 在开启故障再启动功能时，电机在运转停止后会自动再启动，请勿靠近设备，以免发生意外。

2、产品型号规格

型号	输入电源	输入电流/A	输出电流/A	额定功率/KW	适用电机/KW
HLP-SL10001D543	3×380-440V50/60HZ	5.9	3.7	1.5	1.5
	3×440-480V50/60HZ	5.1	3.4		
HLP-SL10002D243	3×380-440V50/60HZ	8.5	5.3	2.2	2.2
	3×440-480V50/60HZ	7.3	4.8		
HLP-SL10004D043	3×380-440V50/60HZ	14.4	9.0	4	4
	3×440-480V50/60HZ	12.4	8.2		
HLP-SL10005D543	3×380-440V50/60HZ	19.2	12.0	5.5	5.5
	3×440-480V50/60HZ	16.6	11.0		
HLP-SL10007D543	3×380-440V50/60HZ	24.8	15.5	7.5	7.5
	3×440-480V50/60HZ	21.4	14.0		
HLP-SL100001143	3×380-440V50/60HZ	33.0	23.0	11	11
	3×440-480V50/60HZ	29.0	21.0		
HLP-SL100001543	3×380-440V50/60HZ	42.0	31.0	15	15
	3×440-480V50/60HZ	36.0	27.0		
HLP-SL10018D543	3×380-440V50/60HZ	34.7	37.0	18.5	18.5
	3×440-480V50/60HZ	31.5	34.0		
HLP-SL100002243	3×380-440V50/60HZ	41.2	43.0	22	22
	3×440-480V50/60HZ	37.5	40.0		
HLP-SL100003043	3×380-440V50/60HZ	57	61	30	30
	3×440-480V50/60HZ	49	52		
HLP-SL100003743	3×380-440V50/60HZ	70	73	37	37
	3×440-480V50/60HZ	61	65		
HLP-SL100004543	3×380-440V50/60HZ	84	90	45	45
	3×440-480V50/60HZ	73	80		
HLP-SL100185543	3×380-440V50/60HZ	103	106	55	55
	3×440-480V50/60HZ	89	105		
HLP-SL100007543	3×380-440V50/60HZ	140	147	75	75
	3×440-480V50/60HZ	121	130		
HLP-SL100009043	3×380-440V50/60Hz	175	180	90	90
	3×440-480V50/60Hz	154	160		
HLP-SL100011043	3×380-440V50/60Hz	206	215	110	110
	3×440-480V50/60Hz	183	190		
HLP-SL100013243	3×380-440V50/60Hz	251	260	132	132
	3×440-480V50/60Hz	231	240		
HLP-SL100016043	3×380-440V50/60Hz	304	315	160	160
	3×440-480V50/60Hz	291	302		
HLP-SL100018543	3×380-440V50/60Hz	350	365	185	185
	3×440-480V50/60Hz	320	335		
HLP-SL100020043	3×380-440V50/60Hz	381	395	200	200
	3×440-480V50/60Hz	348	361		
HLP-SL100022043	3×380-440V50/60Hz	420	435	220	220
	3×440-480V50/60Hz	383	398		


3、产品技术规格

项目	说明
输入电源(电压,频率)	三相 380-480 V ±10%(48-62Hz),不平衡度 <3% ;
输出电源(电压,频率)	三相0-100% 输入电压(V/F : 0-400Hz, VVC+ : 0-200Hz;) ;
控制方式	V/F, VVC+ ;
起动转矩	0.5Hz 150% ;
过载能力	150%额定输出电流 (60s), 180%额定输出电流(1s) ;
PWM载波频率	2K-16KHz ;
速度设定	解析度数字 : 0.001Hz, 模拟 : 最大操作频率的0.5% ;
开环转速控制	精度30 - 4000 rpm ; 误差±8 rpm ;
闭环转速控制	精度0 - 6000 rpm ; 误差±0.15 rpm ;
控制命令来源	LCP操作器, 数字端子, 本地总线 ;
设定频率来源	LCP操作器, 模拟量, 脉冲, 本地总线 ;
加减速时间	4组加减速时间0.05-3600.00s ;
数字输入	5路
模拟量输入	2路(0 -10V/0-20ma)
脉冲输入	1路(与数字量输入复用)
数字输出	2路
模拟量输出	2路(0 -10V/0-20ma)
脉冲输出	1路(与数字量输出复用)
输出电源	VDD, 24VDC电源 ; VDD, 24VDC电源 ;
RS485通信	RS+, RS-
认证	RS+, RS-
显示	5位8段LED显示
	指示灯
选配件	外引键盘安装套件
	用于操作面板需要外引的场合 ;
环境	拷贝卡
	IO扩展卡
	防护等级
	操作温度
	操作湿度
	振动
	最大海拔
电机线长度米 ;	屏蔽线 : 10米 (22kw及以下), 15米(30kw及以上)非屏蔽线 : 50米 ;


4. 操作面板及变频器安装尺寸

4.1 操作面板外形及安装尺寸

操作面板有如下两种 : (单位mm)



4.2 变频器外形及安装尺寸图：



安装尺寸：

功率及电压等级		尺寸						
分类	3× 380-480V	A(mm)	B(mm)	C(mm)	D(mm)	E(mm)	F(mm)	G(mm)
SL1	1.5-2.2	50	75	198	210	176	4.5	-
SL2	4.0-7.5	65	90	241	255	210	4.5	-
SL3	11-15	91	125	275	295	260	5.5	-
SL4	18.5-22	120	150	313	335	262	7	-
SL5	30-37	250	292	500	530	210	10	200
SL6	45-75	280	330	630	680	300	10.5	215
SL7	90-132	220	350	765	799	375	10.5	280
SL8	160-220	345	486	863	900	390	10.5	410

5. 变频器的安装及配线


5.1一般电气安装

⚠ 注意
所有接线都必须符合相关国家和地方关于电缆横截面积和环境温度的法规。必须使用铜导体，环境温度建议（60~75℃）。

端子紧固扭矩详细信息：

变频器电压等级及功率KW	扭矩（Nm）				
3×380-480V	线路	电动机	直流连接/制动	控制端子	继电器
4.0	1.4	0.8	0.8	0.15-0.4	0.4
5.5	1.4	0.8	0.8	0.15-0.4	0.4
7.5	1.4	0.8	0.8	0.15-0.4	0.4
11-15	1.2	1.2	1.2	0.15-0.4	0.4
18.5	1.2	1.2	1.2	0.15-0.4	0.4
22	1.2	1.2	1.2	0.15-0.4	0.4

5.2变频器接线端子位置描述



注：不同机型接地端子位置稍微有点不同。

5.3 连接主电源和电动机

该变频器旨在控制各种标准的三相异步电机。

接线时注意事项：

HLP-SL100变频器执行的是最新国际标准：IEC/EN61800-3：2004 (Adjustable speed electrical power drive systems part 3：EMC requirements and specific test methods)。为了在使用中能够达到 EMC 的要求，必须符合以下规范：

- 请使用屏蔽的电动机电缆线，并将此电缆同时连接到去耦装置（选配件）和电动机的金属机柜上；
- 为了减小噪音水平和漏电电流，请使用尽可能短的电动机电缆；
- 需要整个系统有良好的接地；
- 射频干扰开关的螺丝必须被拧上(30kw以上的机型中继电器必须导通)。

对于 IT（不接地）系统和角接地 TN 系统，通过射频干扰开关螺丝(30kw以上的机型中是通过继电器(C14.50控制)来拆除内部的 EMC 滤波器。如果在不经地的 IT 电力系统或者高阻抗接地的电力系统中使用了 EMC 滤波器，那么该系统可能会通过变频器 EMC 滤波器电容器接地。这可能会造成变频器损坏。如果在一个角接地的 TN 系统中接入了带有 EMC 滤波器的变频器，变频器将被烧坏/拆除射频干扰开关螺丝能够减小变频器本身的漏电流。

接线步骤：

- 步骤1：首先，将接地电缆安装到接地端子上
- 步骤2：将电动机连接到端子 U, V 和 W 上，然后拧紧。
- 步骤3：将主电源连接到端子 R, S 和 T 上，然后拧紧。

5.4 负载共享和制动

负载共享连接 -UDC 和 +UDC 端子

制动：

22kw及以下:制动电阻的两端连接到 -BR，+BR 上。

30kw及以上：不带制动单元，故需要在+UDC, -UDC 端子上外接制动单元。

5.5 I/O控制端子

控制端子：

RS+	RS-	COM	VDD	FOR	REV	+10V	VI	AI	GND
	DI1	DI2	DI3	DI4	GND	DO1	DO2	VO	AO

继电器端子：

FA	FB	FC	KA	KB

控制端子及继电器端子

端子名	说明	规格
VDD	24V电源	最大负载50MA，有过载和短路保护功能；
10V	10V电源	最大负载25 MA，有过载和短路保护功能；
数字输入(FOR、REV、DI1、DI2、DI3、DI4)	数字控制端子	1、逻辑： PNP <DC5V 逻辑0； >DC10V 逻辑1； NPN >DC19V 逻辑0； <DC14V 逻辑1； 2、电压：直流0-24V； 3、输入阻抗：4KΩ； 4、输入电压范围：MAX ±28V；当电压达到±37V时可承受10S；
模拟量输入(VI、AI)	模拟量设定值/反馈值	通过软件参数选择，模拟量输入通道均可配置为0-20MA或者0-10V信号输入通道： 电压输入： 1、输入阻抗：大约10KΩ； 2、最大承受电压为20V持续时间2S，最大反相电压为-15V持续时间为2S； 电流输入： 1、输入阻抗≤500Ω； 2、最大承受电流为29MA持续时间为2S；
数字输出(DO1、DO2)	数字输出	1、输出电压范围：0-24V； 2、输出电流范围：0-50MA； 3、最大阻性负载：600Ω； 4、由软件配置为PNP或者NPN型输出；
模拟输出(VO、AO)	模拟输出	VO由控制板上的跳线开关选择电流输出或者电压输出，AO只能选择为电流输出： 1、输出范围：0-20MA或者0-10V； 2、电压输出：负载大于500Ω； 3、电流输出：负载小于500Ω；
GND	数字和模拟地	内部与COM隔离；
继电器输出(KA-KB，FA-FB-FC)	继电器输出	1、阻性负载：250VAC 3A/30VDC 3A； 2、感性负载：250VAC 0.2A/24VDC 0.1A (COSΦ=0.4)；
RS+、RS-	RS485通讯	
COM	通信地	内部GND隔离；

5.6 IO 扩展卡 (90kW以下可选配)

端子分布


VDD	DI5	DI6	DI7	DI8	DO3	GND	VI2	VI3

端子功能说明：

端子名	说明	规格
VDD	+24V电源（正）	最大输出电流50mA，有过载和短路保护功能；
GND	数字和模拟地、电源负端	内部与COM隔离；
数字输入端子(DI5、DI6、DI7、DI8)	数字量输入	1、逻辑： PNP < DC5V 逻辑0； > DC10V 逻辑1； NPN > DC19V 逻辑0； < DC14V 逻辑1； 2、电压：直流0~24V； 3、输入阻抗：4KΩ； 4、输入电压范围：MAX ±28V； 5、由软件参数配置为PNP或者NPN型输出；
数字输出端子(DO3)	数字量输出	1、输出电压范围：0~24V； 2、输出电流范围：0~50mA； 3、最大阻性负载：600Ω； 4、由软件参数配置为PNP或者NPN型输出；
模拟输入端子（VI2、VI3）	模拟量输入	1、电压范围：±10~10V； 2、输入阻抗：10KΩ； 3、最大承受正向电压+20V，持续2S； 4、最大承受反向电压-20V，持续2S；


5.8 变频器的配线图

HLP-SL100系列变频器标准配线图：




注: 30kw及以上不带制动单元(-BR 端子没有)

6. 操作面板说明



75kW及以下



90kW及以上

使用[MENU] 键可选择下述菜单之一：

状态：仅用于读数

主菜单：

用于访问所有的参数

[ENTER](确认)：用于选择参数和接受对参数设置的更改。

[off/reset](停止/复位)：停止电动机（关）。如果在报警模式下，报警将复位。

[HAND] (手动启动)：启动电动机，并允许通过LCP控制变频器。

[Auto on](自动启动)：可以通过控制端子或串行通讯来控制变频器。

同时[MENU]可以访问所有参数。

1. 要进入参数界面，请按[MENU]键。

2. 使用 ▲ ▼ 上下键或增量式电位器浏览参数。

3. 按下[ENTER] 键确定选择的参数。

4. 使用 ▲ ▼ ► 上下键或增量式电位器，移位键设置/更改参数的值。

5. 按[ENTER]键确定接受所设置的值。

6. 要退出,请按[MENU]键。

7. 参数编程

因HLP-SL100 是电动葫芦专机，故客户拿到机器之后。

步骤1: 电机参数(参考7.1的说明)是否匹配。

步骤2: 制动电阻设置是否满足实际需求(参考7.2的说明)。

步骤3: 频率是否满足需求 (参考7.3 说明)。

步骤4: 加减速时间是否满足需求(参考7.4说明)。

之后，控制DI端子能控制电动葫芦的上升，下降。

7.1设置电机参数

读电机参数是否与铭牌电机参数一致并更改。

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
*C01.20	电机功率[KW]/[HP]	取决于电机数据	KW	*
*C01.22	电机电压 (UM.N)	50~1000	V	*
*C01.23	电机频率 (FM.N)	20~400	Hz	*
*C01.24	电机电流 (IM.N)	取决于电机数据	A	*
*C01.25	电机转速 (NM.N)	100~9999	RPM	*

7.2 制动单元设置

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C02.10	制动功能	0:无效; 1:电阻; 2:交流;		1
C02.11	制动电阻值	取决于电机参数	Ω	*

7.3 频率参数设置

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C03.00	参考值范围	0: 最小值-最大值; 1: -最大值-+最大值;		0
C03.02	最小参考值	-4999.000~4999.000		0.000
C03.03	最大参考值	-4999.000~4999.000		50.000
C03.10[0]	预置设定值	-100.00~100.00	%	20.00
C03.10[1]	预置设定值	-100.00~100.00	%	80.00

出厂值：上升，下降时，频率为10Hz；快速上升，快速下降时，频率为40Hz

7.4 加减速时间设置

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C03.40	加减速1类型	0: 直线; 2: S曲线;		0
C03.41	加减速1加速时间	0.05~3600.00	s	3.0s
C03.42	加减速1减速时间	0.05~3600.00	s	3.0s

7.5 DI参数设置

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C05.10	数字量输入端子FOR	0: 无效; 1: 复位; 2: 自由运转停车 (反逻辑) ;		100
C05.11	数字量输入端子REV	3: 复位并自由运转停车 (反逻辑) ; 4: 快速停车		101
C05.12	数字量输入端子DI1	(反逻辑) ; 5: 直流制动 (反逻辑) ; 6: 停止		102
C05.13	数字量输入端子DI2	(反逻辑) ; 8: 启动; 10: 反转; 11: 开始反转;		103
C05.14	数字量输入端子DI3	14: 点动; 19: 冻结设定值; 20: 冻结输出;		104
C05.15	数字量输入端子DI4	100: 上升; 101: 下降; 102: 快速上升; 103:		105
C05.20	数字量输入端子DI5	快速下降; 104: 上位 (反逻辑) ; 105: 下限位		106
C05.21	数字量输入端子DI6	(反逻辑) ; 106: 急停 (反逻辑) ; 107: 轻负载检		0
C05.22	数字量输入端子DI7	测; 108: 抱闸释放确认		0
C05.23	数字量输入端子DI8			0
C05.24	数字量输入端子DI9			0

7.6 DO/Relay参数设置

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C05.30	数字量输出端子DO1	0: 无效; 1: 控制就绪; 2: 准备就绪; 3: 外部控制就绪; 4: 就绪-无警告; 5: 运转; 6: 运转-无警告; 7: 在范围内运转-无警告; 8: 在设定值运转-无警告; 9: 警告; 10: 警告或警报; 21: 过热警告; 22: 就绪-无过热警告; 23: 外部控制就绪-无过热警告; 24: 就绪-电压正常; 25: 反转;		0
C05.31	数字量输出端子DO2	115: 下降时松绳报警; 116: 起重抱闸报警		0
C05.40	继电器输出端子 (ka-kb,fa-fb-fc)			5,9

7.7上下限位控制

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.01	上下限控制选择	0 DI有效; 1 自动控制; 2 DI+自动控制有效		0
C27.02	拉绳卷筒直径	0.01- 99.99m	m	0.50
C27.03	齿轮速比	0 - 200		30
C27.04	初始离上位的高度	0 - 99.99m	m	5.00
C27.05	初始离下限位的高度	-99.99m - 0	m	-5
C27.06	上位位置偏差	0 - 1.00m	m	0.10
C27.07	下限位位置偏差	0 - -1.00m	m	-0.10

7.8 轻负载增速功能

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.20	轻负载检测开关	0 无效; 1 有效;		0
C27.21	正转时轻负载增速最高频率	40.0Hz - 最大输出频率		60.0
C27.22	反转时轻负载增速最高频率	40.0Hz - 最大输出频率		60.0
C27.23	正转时轻负载增速检测电流	0 - 200%		50
C27.24	反转时轻负载增速检测电流	0 -200%		30
C27.25	轻负载增速检测频率	20.0Hz-轻负载增速最高频率 (MIN)		40.0
C27.26	轻负载增速检测时间	0 - 20.0S		5

7.9 吊绳松动控制

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.30	吊绳松动检测开关	0 禁止; 1 输出报警信号; 2 输出报警信号并停机抱闸		1
C27.31	吊绳松动检测阈值	0 - 200%		0
C27.32	吊绳松动检测时间	0 - 20.0S		20
C27.33	空钩电流自整定	0-1		0
C27.34	空钩上升消耗电流	0-150%		30
C27.35	空钩下降消耗电流	0-150%		30

7.10 机械抱闸

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.40	机械抱闸释放频率 (正转)	0Hz-机械抱闸延迟频率		5.0
C27.41	机械抱闸释放频率 (反转)	0Hz-机械抱闸延迟频率		5.0
C27.42	机械抱闸延迟频率	0Hz-频率上限		6.0
C27.43	机械抱闸延迟时间	0-20.0S		0.3
C27.44	机械抱闸释放电流 (正转)	0-200%		50
C27.45	机械抱闸释放电流 (反转)	0-200%		50
C27.46	机械抱闸闭合频率 (正转)	0Hz-频率上限		6.0
C27.47	机械抱闸闭合频率 (反转)	0Hz-频率上限		6.0

7.11 防止溜钩

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.48	防止溜钩频率	0Hz-机械抱闸闭合频率 (MIN)		3.0
C27.49	防止溜钩时间	0-20.0S		3.0
C27.50	故障1检测时间	0.0-5.0S		1.0
C27.51	故障2检测时间	0.0-5.0S		1.0
C27.52	故障3检测时间	0.0-5.0S		1.0
C27.53	故障4检测时间	0.0-5.0S		1.0

7.12 运行指令

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.60	运行指令最小时间 (正转)	0.00-10.00S		1.00
C27.61	运行指令最小时间 (反转)	0.00-10.00S		1.00
C27.62	运行指令延迟计时时间 (正/反)	0.00-10.00S		1.00

7.13 监视参数

参数号	功能	设定范围	单位	出厂值
C27.90	当前应用宏	0-4		
C27.91	当前主钩位置	-100.99 -100.99m	m	

7.14 应用宏相关参数值

宏参数	C27.00	0 (行走)	1 (电动葫芦升降)	2 (卷扬机升降)	3 (施工升降机)
相关参数号及值	C2.10	1	1	1	1
	C3.10[0]	80%	20%	80%	80%
	C3.10[1]	0	80%	0%	0%
	C3.41	3	3	3	3
	C3.42	3	3	3	3
	C5.10	100	100	100	100
	C5.11	101	101	101	101
	C5.12	15	102	15	15
	C5.13		103	16	0
	C5.14		104	17	0
	C5.15		105	108	108
	C5.20		106	104	104
	C5.21	0	0	105	105
	C5.22	0	0	106	106
	C5.23	0	0	0	0
	C5.40[0]	9	9	9	9
	C5.40[1]	0	0	116	116
	C14.20	1	1	1	1
	C14.21	1	1	1	1
	C14.23	0	0	0	0
	C27.01	0	0	0	0
	C27.20	0	0	0	0
	C27.30	0	0	0	0

7.15 电机参数的自适应(根据客户需求)



- 参数初始化 (C14.22=2) ;
- 变频器断电并重新上电 ;
- 在参数C01.20到C01.25 中设置电动机铭牌数据 ;
- 在参数C01.29 中选择2 (AMA启动) ;
- 按下“HAND” (本地运行) 键, 或在FOR控制端子输入启动信号(远程控制).开始AMA, 屏幕显示- AT - ;
- 等待面板显示“PUSH ENT”, 按下“ENTER” 键, AMA完成。

说明：运行AMA时，电机处于静止状态。测量结果存于参数C01.30、 C01.33、 C01.35。

8. 制动电阻的选配

适用变频器	刹车电阻推荐规格	
	Ω	kW
HLP-SL10001D543	400	0.26
HLP-SL10002D243	250	0.26
HLP-SL10004D043	150	0.39
HLP-SL10005D543	100	0.52
HLP-SL10007D543	75	1.78
HLP-SL100001143	50	1.04
HLP-SL100001543	40	1.56
HLP-SL10018D543	32	4.8
HLP-SL100002243	27.2	4.8

注意：如果制动单元内的晶体管被损坏短路，电阻将非常热，有引起火灾的危险。制动电阻的安装长度应小于5m。

注：30KW~75KW 不带内置制动单元，需加制动模块。

9. 疑难解答

数字代码	故障说明	警告W	报警/跳脱A	报警/锁定跳脱	错误E	原因分析
2	断线故障	X	X			模拟量输入端子 VI或 AI上的信号低于参数 C06.10、C06.12和 C06.22中所设定值的 50%
3	电机丢失	X				电机线没有接好
4	电源缺相	X	X	X		输入电源缺相或电压严重不平衡。HLP-SL100系列变频器 允许的电源不平衡度为额定电压的 3% (IEC 标准)
7	过电压	X	X			直流回路电压超过极限
8	欠电压	X	X			直流回路电压低于“电压过低警告” 极限
9	变频器过载	X	X			变频器超100%负载的持续时间过长
10	电机热保护	X	X			变频器ETR估算的电机温度超过电机温度上限，请查看参数C01.90
11	电机温度过高		X			热敏电阻损坏、安装不当或电机冷却设备故障
12	转矩极限					转矩超过最大的转矩限制
13	过电流	X	X	X		超过变频器的峰值电流极限
14	接地故障	X	X	X		输出部分对地漏电
16	输出短路		X	X		电机或电机端子发生短路
24	风机故障	X	X			风机灰尘太多，或者已经老化
25	制动电阻短路		X	X		制动电阻短路，导致制动功能无效
27	制动晶体管短路		X			制动晶体管短路，导致制动功能无效
28	制动诊断		X			制动电阻未连接或未工作
29	变频器温度高					环境温度高或电机线缆过长
30	电机U相缺相		X	X		电机U相缺相
31	电机V相缺相		X	X		电机V相缺相
32	电机W相缺相		X	X		电机W相缺相
38	变频器内部故障		X	X		联系HOLIP本地代理商或HOLIP公司
40	DO1端子过载	X				DO1端子过载
41	DO2端子过载	X				DO2端子过载
44	接地故障		X	X		输出部分对地漏电 (22KW以上)
47	功率卡24V故障		X	X		功率卡24V电压故障
48	VDD电压低		X	X		VDD电压过低
51	AMA检查Unom和Inom		X			电机电压和电机电流设置错误
52	AMA Inom过低		X			电机电流过低，请检查电机电流设置
53	AMA 电机过大		X			电机配置过大，无法执行AMA
54	AMA电机过小		X			电机配置过小，无法执行AMA
55	AMA参数错误		X			电机参数超出范围
56	AMA中断		X			运行AMA时被用户中断
57	AMA超时		X			运行AMA时间过长
58	AMA内部错误	X	X			联系HOLIP本地代理商或HOLIP公司
59	电流极限	X				电流超过参数C04.18的设定值
61	反馈	X	X			反馈信号不在范围内
63	错误		X			启动延迟时间后，电机实际电流低于C02.20 设定值
66	机械制动电流过低	X				可能是温度传感器损坏
69	散热器温度低	X	X	X		功率卡温度过高
79	功率卡温度	X	X			联系HOLIP本地代理商或HOLIP公司
80	无定义故障		X			参数初始化
84	参数初始化				X	LCP 与变频器之间无通讯
85	LCP与变频器连接失败				X	请参阅参数组 C04*
89	按钮已禁用				X	尝试写入只读参数
90	参数只读				X	LCP 和 RS485 连接尝试同时更新参数
91	参数数据库繁忙				X	参数写入无效值
92	参数值在该模式下无效				X	尝试设定的值超出了所允许的范围
Err	参数值超出最小/最大限制不可更改				X	参数被锁定或此参数在变频器运行中不可更改

附录：参数表

第00组参数：操作/显示	*C00.03 基准频率 *0: 50 HZ ; 1: 60 HZ ; C00.04 重新通电功能 0: 继续 ; *1: 停止保存 ; 2: 停止不保存 ; *C00.06 电网类型 0~132 C00.10 有效设定菜单 *1: 菜单1 ; 2: 菜单2 ; 9: 多重菜单 ; C00.11 编辑菜单 *1: 菜单1 ; 2: 菜单2 ; *C00.12 关联设定菜单 0: 不关联 ; *20: 关联 ; C00.31 显示比例最小值 *0.00~9999.00 C00.32 显示比例最大值 0.00~9999.00 C00.33 LCP显示选项 *0~2047 C00.40 HAND键选择 0: 无效 ; *1: 有效 ; C00.41 OFF/RESET键选择 0: 无效 ; *1: 停止/复位 ; 2: 复位 ; C00.42 AUTO键选择 0: 无效 ; *1: 有效 ; *C00.51 设定菜单拷贝 *0: 不拷贝 ; 1: 拷贝菜单1 ; 2: 拷贝菜单2 ; 9: 拷贝出厂参数 ; C00.60 菜单密码设置 *0: 无效 ; 1: 参数锁定 ;	第01组参数：负载电动机	0~199 C01.61 高速负载补偿 0~199 C01.62 转差补偿 -400~399 C01.63转差补偿时间常数 0.05~5.00 C01.64共振衰减 0~500 C01.65共振衰减时间常数 *0.005~0.050 C01.71 启动延迟时间 *0.0~10.0 C01.72 启动功能 0: 直流夹持 ; *2: 自由旋转 ; *C01.73 频率跟踪启动 *0: 无效 ; 1: 有效 ; C01.80 停止功能 *0: 自由停车 ; 1: 直流制动 ; C01.82 启用停止功能最低频率 *0.0~20.0 C01.90 电机热保护 *0: 无效 ; 1: 热敏电阻警告 ; 2: 热敏电阻跳脱 ; 3: ETR警告 ; 4: ETR跳脱 ; *C01.93热敏元件来源 *0: 无 ; 1: VH模拟输入端子 ; 6: DI4数字输入端子
	C01.00 控制模式 *0: 速度开环 ; 1: 速度闭环 ; 3: 过程闭环 ; *C01.01 控制原理 0: V/F ; *1: VCC+ ; *C01.03 转矩类型 *0: 恒转矩 ; 1: 变转矩 ; 3: 自动优化 ; *C01.20电机功率(KW)/[HP] 取决于电机数据 *C01.22电机电压 (UM.N) 50~1000 *C01.23 电机频率 (FM.N) 20~400 *C01.24 电机电流 (IM.N) 取决于电机数据 *C01.25 电机转速 (NM.N) 100~9999 *C01.29电机自适应(AMA) *0: 无效 ; 1: 完全AMA ; 2: 简易AMA ; *C01.30 定子阻抗 (RS) 取决于电机参数 *C01.33 定子漏电感 (XI) 取决于电机参数 *C01.35 电机主电感(XH) 取决于电机参数 *C01.39 电机极数 2~100 *C01.42 电机线长度 0~150 C01.50 电机的激励电流 (零速) 0~300 C01.52 正常励磁电流频率 *0.0~10.0 C01.55 V/F曲线- V 0~999 C01.56 V/F曲线- F 0~400 C01.60 低速负载补偿	第02组参数：制动功能	C02.00 直流夹持电流 0~150 C02.01 直流制动电流 0~150 C02.02 直流制动时间 0.0~60.0 C02.04 直流制动切入频 *0.0~400.0 C02.10 制动功能 0: 无效 ; *1: 电阻 ; 2: 交流 ; C02.11 制动电阻值 取决于电机参数 C02.16 交流制动最大电流 0~150 C02.17过压控制 *0: 无效 ; 2: 有效 ; C02.20 机械制动电流 *0.00~100.00 C02.22 机械制动频率 *0.0~400.0 C03.00 参考值范围 *0: 最小值~最大值 ; 1: -最大值+最大值 ; C03.02最小参考值 -4999.000~4999.000 C03.03 最大参考值 -4999.000~4999.000 C03.10 预置设定值 -100.00~100.00 C03.11 点动频率 0.0~400.0 C03.12 相对增加/减少值 *0.00~100.00 C03.13 UP/DOWN步长 0.01~50.00 C03.14 预置相对设定值 -100.00~100.00 C03.15设定值来源1 *0: 无效 ; 1: 端子VI ; 2: 端子AI ; 8: 脉冲输入 ; 11: 本地总线 ; 21: LCP电位器 ;

第03组参数：设定值/加减速	C03.16设定值来源2 0: 无效 ; 1: 端子VI ; *2: 端子AI ; 8: 脉冲输入 ; 11: 本地总线 ; 21: LCP电位器 ; C03.17设定值来源3 设定范围同参数C03.15 C03.18相对比例设定值来源 设定范围同参数C03.15 C03.19UP/DOWN记忆选择 0: 无效 ; 1: 停机记忆 ; 2: 断电记忆 ; C03.40 加减速1类型 *0: 直线 ; 2: S曲线 ; C03.41 加减速1加速时间 0.05~3600.00 C03.42 加减速1减速时间 0.05~3600.00 C03.50 加减速2类型 *0: 直线 ; 2: S曲线 ; C03.51 加减速2加速时间 0.05~3600.00 C03.52 加减速2减速时间 0.05~3600.00 C03.60 加减速3类型 *0: 直线 ; 2: S曲线 ; C03.61 加减速3加速时间 0.05~3600.00 C03.62 加减速3减速时间 0.05~3600.00 C03.70 加减速4类型 *0: 直线 ; 2: S曲线 ; C03.71 加减速4加速时间 0.05~3600.00 C03.72 加减速4减速时间 0.05~3600.00 C03.80 点动加减速时间 0.05~3600.00 C03.81 快速停机减速时间 0.05~3600.00	第04组参数：极限警告设置	C04.30 电机反馈中断功能 0: 无效 ; 1: 冻结输出 ; 3: 点动 ; *4: 最大频率运行 ; 5: 停止且警告 ; 11: 开环运行 ; C04.31 电机反馈中断阈值 0~600 C04.32 电机反馈中断时间 0.00~60.00 C04.50 低电流警告 *0.00~变频器最大电流 C04.51 过电流警告 0.00~变频器最大电流 *C04.10 电机运转方向 0: 顺时针 ; 1: 逆时针 ; *2: 双向 ; *C04.12 电机频率下限 *0.0~400.0 *C04.14 电机频率上限 0.0~400.0 C04.18 电流量限 0~300 *C04.19 最大输出频率 0.0~400.0 C04.30 电机反馈中断功能 0: 无效 ; 1: 冻结输出 ; 3: 点动 ; *4: 最大频率运行 ; 5: 停止且警告 ; 11: 开环运行 ; C04.31 电机反馈中断阈值 0~600 C04.32 电机反馈中断时间 0.00~60.00 C04.50 低电流警告 *0.00~变频器最大电流 C04.51 过电流警告 0.00~变频器最大电流 C04.52 低速警告 *0.0~400.0 C04.53 高速警告 0.1~400.0 C04.54 设定值过低警告 -4999.000~4999.000 C04.55 设定值过高警告 -4999.000~4999.000 C04.56 反馈过低警告 -4999.000~4999.000 C04.57 反馈过高警告 -4999.000~4999.000 *C04.58 电机缺相检测 0: 无效 ; *1: 有效 ; C04.61 回避频率起点频率 *0.0~400.0 C04.63 回避频率终点频率 *0.0~400.0
	*C04.10 电机运转方向 0: 顺时针 ; 1: 逆时针 ; *2: 双向 ; *C04.12 电机频率下限 *0.0~400.0 *C04.14 电机频率上限 0.0~400.0 C04.18 电流量限 0~300 *C04.19 最大输出频率 0.0~400.0 C04.30 电机反馈中断功能 0: 无效 ; 1: 冻结输出 ; 3: 点动 ; *4: 最大频率运行 ; 5: 停止且警告 ; 11: 开环运行 ; C04.31 电机反馈中断阈值 0~600 C04.32 电机反馈中断时间 0.00~60.00 C04.50 低电流警告 *0.00~变频器最大电流 C04.51 过电流警告 0.00~变频器最大电流 C04.52 低速警告 *0.0~400.0 C04.53 高速警告 0.1~400.0 C04.54 设定值过低警告 -4999.000~4999.000 C04.55 设定值过高警告 -4999.000~4999.000 C04.56 反馈过低警告 -4999.000~4999.000 C04.57 反馈过高警告 -4999.000~4999.000 *C04.58 电机缺相检测 0: 无效 ; *1: 有效 ; C04.61 回避频率起点频率 *0.0~400.0 C04.63 回避频率终点频率 *0.0~400.0		*C05.00 数字输入类型 *0: PNP型 ; 1: NPN型 ; *C05.01 端子DI4输入类型 *0: PNP型 ; 1: NPN型 ;

第05组参数：数字量输入输出	*C05.02 端子DO输出类型 *0：PNP型； 1：NPN型； C05.10 数字量输入端子FOR 0：无效；1：复位；2：自由运转停车（反逻辑）；3：复位并自由运转停车（反逻辑）；4：快速停车（反逻辑）；5：直流制动（反逻辑）；6：停止（反逻辑）；*8：启动；9：脉冲启动；10：反转；11：开始反转；12：仅顺时针启动；13：仅逆时针启动；14：点动；15：预置设定值bit0；16：预置设定值bit1；17：预置设定值bit2；18：预置设定值bit3；19：冻结设定值；20：冻结输出；21：加速（Up）；22：减速（Down）；23：菜单选择；28：相对增加；29：相对减少；32：脉冲输入（仅对数字量输入端子DI4有效）；34：加减速bit0；35：加减速bit1；100：上升；101：下降；102：快速上升； 103：快速下降；104：上限位（反逻辑）；105：下限位（反逻辑）；106：急停（反逻辑）；107：轻负载检测；108：报闸释放确认 C05.11 数字量输入端子REV *6 设定范围同参数C05.10 C05.12 数字量输入端子DI1 *15 设定范围同参数C05.10 C05.13 数字量输入端子DI2 *16 设定范围同参数C05.10 C05.14 数字量输入端子DI3 *17 设定范围同参数C05.10 C05.15 数字或脉冲输入端子DI4 *18 设定范围同参数C05.10 C05.30 数字量输出端子DO1 *0：无效；1：控制就绪；2：准备就绪；3：外部控制就绪；4：就绪-无警告；5：运转；6：运转-无警告；7：在范围内运转-无警告；8：在设定值运转-无警告；9：警告；10：警告或警报；12：超出电流范围；13：低于电流下限；14：高于电流上限；15：超出频率范围；16：低于频率下限；17：高于频率上限；18：超出反馈值范围；19：低于反馈下限；20：高于反馈上限；21：过热警告；22：就绪-无过热警告；23：外部控制就绪-无过热警告；24：就绪-电压正常；25：反转；26：总线正常；28：刹车-无警报；29：刹车就绪-无故障；30：刹车故障（IGBT）；32：机械刹车控制；36：控制字位11；37：控制在bit12；40：超出设定值范围；41：低于设定值下限；42：高于设定值上限；51：本地设定激活；52：远程设定激活；53：无警告；54：启动命令激活；55：反转运行；56：变频器在手动模式；57：变频器在自动模式；115：下降时松绳报警；116：起重报闸报警； C05.31 数字量输出端子DO2 *0 设定范围同参数C05.30 C05.40 继电器输出（KA-KB，FA-FB、FB-FC） *5，*9设定范围同参数C05.30 C05.55 数字量输入端子DI4低频端率 *0.020~49.999KHz C05.56 数字量输入端子DI4高频端率 0.021~*50.000KHz C05.57 数字量输入端子DI4低端参考值/反馈值 -4999.000~4999.000 C05.58 数字量输入端子DI4高端参考值/反馈值 -4999.000~4999.000 C05.59 端子DI4滤波时间 1~1000	第06组参数：模拟输入输出	0.01~*20.00mA C06.14 模拟量输入端子VI低端参考值/反馈值 -4999.000~4999.000 C06.15 模拟量输入端子VI高端参考值/反馈值 -4999.000~4999.000 C06.16 模拟量输入端子VI滤波时间常数 *0.01~10.00 C06.18 模拟量输入端子VI零点死区 *0.00~20.00V/mA C06.19 模拟量输入端子VI输入信号类型 *0：电压信号；1：电流信号； C06.20 模拟量输入端子AI1低端电压 0.00~9.99V C06.21 模拟量输入端子AI1高端电压 0.01~*10.00V C06.22 模拟量输入端子AI1低端输入电流 0.00~19.99mA0.00~19.99mA C06.23 模拟量输入端子AI1高端输入电流 0.01~*20.00mA C06.24 模拟量输入端子AI1低端参考值/反馈值 -4999.000~4999.000 C06.25 模拟量输入端子AI1高端参考值/反馈值 -4999.000~4999.000 C06.26 模拟量输入端子AI1滤波时间 *0.01~10.00s C06.28 模拟量输入端子AI1零点死区 *0.00~20.00V/mA C06.29 模拟量输入端子AI1输入信号类型 0：电压；*1：电流； C06.70 模拟量输出端子VO输出类型 0：0~20mA；1：4~20mA；*3：0~10V； C06.71 模拟量输出端子VO模拟输出功能 *0：无功能；10：输出频率；11：设定值；12：反馈值；13：电机电流；16：输出功率；17：电机转速；18：输出电压；20：总线控制；21：脉冲输入；22：端子VI输入；23：端子AI输入； C06.73 模拟量输出端子VO最小输出比例 *0.00~200.00% C06.74 模拟量输出端子VO最大输出比例 0.00~200.00% C06.90 模拟量输出端子AO输出信号类型 *0：0~20mA；1：4~20mA； C06.91 模拟量输出端子AO模拟输出功能 设定范围同参数C06.71 C06.93 模拟量输出端子AO输出最小比例 *0.00~200.00% C06.94 模拟量输出端子AO最大输出比例 0.00~200.00%	第07组参数：PID控制	C07.02 速度PID比例增益 0.000~1.000 C07.03 速度PID积分时间 2.0~20000.0ms C07.04 速度PID微分时间 0.0~200.0ms C07.05 速度PID微分极限 1.000~20.000 C07.06 速度PID滤波时间 1.0~100.0ms *C07.08 速度PID前馈因数 *0~500% C07.20 过程控制反馈源 *0：无；1：端子VI；2：端子AI；8：脉冲输入；11：通信； C07.30 过程PI正/反逻辑控制 *0：正逻辑；1：反逻辑 C07.31 过程PI抗积分饱和 0：无效；*1：有效 C07.32 过程PI启动频率 *0.0~200.0Hz C07.33 过程PI比例增益 0.0~10.00 C07.34 过程PI积分时间 0.10~*9999.00s C07.38 过程控制前馈因数 *0~400% C07.39 给定值带宽 0~200%
	C06.00 信号中断时间 1~99 C06.01 信号中断功能 *0：无效；1：冻结输出；2：停车；3：点动；4：最大频率；5：停车并跳脱； C06.10 模拟量输入端子VI1低端输入电压 0.00~9.99 C06.11 模拟量输入端子VI1高端输入电压 0.10~*10.00 C06.12 模拟量输入端子VI1低端输入电流 0.00~19.99mA C06.13 模拟量输入端子VI1高端输入电流		C07.07 速度PID比例增益 0.000~1.000 C07.08 速度PID积分时间 2.0~20000.0ms C07.09 速度PID微分时间 0.0~200.0ms C07.10 速度PID微分极限 1.000~20.000 C07.11 速度PID滤波时间 1.0~100.0ms *C07.13 速度PID前馈因数 *0~500% C07.21 过程控制反馈源 *0：无；1：端子VI；2：端子AI；8：脉冲输入；11：通信； C07.31 过程PI正/反逻辑控制 *0：正逻辑；1：反逻辑 C07.32 过程PI抗积分饱和 0：无效；*1：有效 C07.33 过程PI启动频率 *0.0~200.0Hz C07.34 过程PI比例增益 0.0~10.00 C07.35 过程PI积分时间 0.10~*9999.00s C07.39 过程控制前馈因数 *0~400% C07.40 给定值带宽 0~200%		C07.41 过程PI输出下限 -100~100% C07.42 过程PI输出上限 -100~*100%
	C06.02 信号中断时间 1~99 C06.03 信号中断功能 *0：无效；1：冻结输出；2：停车；3：点动；4：最大频率；5：停车并跳脱； C06.11 模拟量输入端子VI1低端输入电压 0.00~9.99 C06.12 模拟量输入端子VI1高端输入电压 0.10~*10.00 C06.13 模拟量输入端子VI1低端输入电流 0.00~19.99mA C06.14 模拟量输入端子VI1高端输入电流		C07.02 速度PID比例增益 0.000~1.000 C07.03 速度PID积分时间 2.0~20000.0ms C07.04 速度PID微分时间 0.0~200.0ms C07.05 速度PID微分极限 1.000~20.000 C07.06 速度PID滤波时间 1.0~100.0ms *C07.08 速度PID前馈因数 *0~500% C07.20 过程控制反馈源 *0：无；1：端子VI；2：端子AI；8：脉冲输入；11：通信； C07.30 过程PI正/反逻辑控制 *0：正逻辑；1：反逻辑 C07.31 过程PI抗积分饱和 0：无效；*1：有效 C07.32 过程PI启动频率 *0.0~200.0Hz C07.33 过程PI比例增益 0.0~10.00 C07.34 过程PI积分时间 0.10~*9999.00s C07.38 过程控制前馈因数 *0~400% C07.39 给定值带宽 0~200%		C07.41 过程PI输出下限 -100~100% C07.42 过程PI输出上限 -100~*100%

第08组参数：通信控制设置	C08.01 控制方式 *0：数字和控制字；1：数字；2：控制字； C08.02 控制字来源 0：无效；*1：本地总线； C08.03 控制字中断时间 0.1~6500.0s C08.04 控制字中断功能 *0：无效；1：冻结输出；2：停止；3：点动；4：最高速度；5：停止并跳脱； C08.06 复位控制字中断 *0：无效；1：复位； C08.30 协议 0：FC协议；*2：MODBUS RTU；6：MODBUS ASCII； C08.31 地址 0~247； C08.32 通信波特率 0：2400；1：4800；*2：9600；3：19200；4：38400；5（工厂保留）；6（工厂保留）；7（工厂保留）；8（工厂保留）；9（工厂保留）； C08.33 通信端口校验 *0：偶校验（1个停止位）；1：奇校验（1个停止位）；2：无校验（1个停止位）；3：无校验（2个停止位）； C08.35 响应最小延迟时间 0.001~0.500s C08.36 响应最大延迟时间 0.010~10.000s C08.50 自由停车选择 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.51 快速停车选择 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.52 直流制动选择 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.53 启动选择 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.54 反转功能 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.55 菜单选择功能 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.56 预置设定值选择 0：数字输入；1：总线；2：逻辑与；*3：逻辑或； C08.94 总线反馈1 -32768~32767	第15组参数：变频器信息及记录	C15.00 运行天数 0~9999 C15.01 运行小时计数器 0~60000H C15.02 功率计数器（kW） 0~65535 C15.03 变频器上电次数 0~2147483647 C15.04 过热次数 0~65535 C15.05 过压次数 0~65535 C15.06 复位功率计数器 0：无效；1：复位； C15.07 复位运行小时计数器 0：无效；1：复位； C15.30 故障错误代码 0~255 C15.31 内部故障代码值 -32767~32767 C15.40 FC型号 见FC型号 C15.41 功等级 变频器功率等级 C15.42 电压等级 变频器电压类型 C15.43 软件版本号 变频器软件版本号	第16组参数：监控数据	C16.00 控制字 0~65535 C16.01 设定值 -4999.000~4999.000 C16.02 设定值（百分比） -200.0~200.0% C16.03 状态字 0~65535 C16.04 当前菜单0~2 C16.05 电机转速 0~9999rpm C16.09 数据读出 0.00~9999.00 C16.10 功率 0.000~1000.000kW C16.11 功率 0.000~1000.000Hp C16.12 电机电压 0.0~65535V C16.13 频率 0.0~400.0Hz C16.14 电机电流 0.00~655.35A C16.15 频率（%） 0.0~200.0% C16.18 电机热负载 0~100% C16.30 直流电压 0~65535V C16.34 变频器温度 0~255℃ C16.35 变频器热负载 0~255% C16.36 变频器额定电流 0.00~655.35A C16.37 变频器最大电流 0.00~655.35A C16.50 外部设定值 -200.0~200.0% C16.51 脉冲设定值 -200.0~200.0% C16.52 反馈值 -4999.000~4999.000
	C14.01 开关频率 2~6：2KHz~6KHz；7：8KHz；8：10 KHz；9：12KHz；10：16KHz； *C14.03 过调制功能 0：无效；*1：有效； C14.08 限因因数0~200% C14.12 电源不平衡选择 *0：跳脱；1：警告；2：无动作； C14.20 自动复位模式 *0：手动复位；1~10：限制复位次数1~10；11：限制复位15次；12：限制复位20次；13：无限复位次数； C14.21 自动复位时间 0~600S C14.22 操作模式 *0：普通模式；2：参数初始化； C14.27 变频器故障时动作 *0：跳脱；1：报警； *C14.40 变频矩功能 40~*90% *C14.41 自动能耗最优时最小磁通 40~75% *C14.51 直流回路电压补偿 0：关；*1：开启； *C14.55 输出滤波功能选择 *0：关；1：正弦滤波；3：带反馈的正弦滤波；		C14.63 最小开关频率 *2~6：2KHz~6KHz；7：8KHz；8：10 KHz；9：12KHz；10：16KHz；		C14.01 开关频率 2~6：2KHz~6KHz；7：8KHz；8：10 KHz；9：12KHz；10：16KHz； *C14.03 过调制功能 0：无效；*1：有效； C14.08 限因因数0~200% C14.12 电源不平衡选择 *0：跳脱；1：警告；2：无动作； C14.20 自动复位模式 *0：手动复位；1~10：限制复位次数1~10；11：限制复位15次；12：限制复位20次；13：无限复位次数； C14.21 自动复位时间 0~600S C14.22 操作模式 *0：普通模式；2：参数初始化； C14.27 变频器故障时动作 *0：跳脱；1：报警； *C14.40 变频矩功能 40~*90% *C14.41 自动能耗最优时最小磁通 40~75% *C14.51 直流回路电压补偿 0：关；*1：开启； *C14.55 输出滤波功能选择 *0：关；1：正弦滤波；3：带反馈的正弦滤波；
	C14.01 开关频率 2~6：2KHz~6KHz；7：8KHz；8：10 KHz；9：12KHz；10：16KHz； *C14.03 过调制功能 0：无效；*1：有效； C14.08 限因因数0~200% C14.12 电源不平衡选择 *0：跳脱；1：警告；2：无动作； C14.20 自动复位模式 *0：手动复位；1~10：限制复位次数1~10；11：限制复位15次；12：限制复位20次；13：无限复位次数； C14.21 自动复位时间 0~600S C14.22 操作模式 *0：普通模式；2：参数初始化； C14.27 变频器故障时动作 *0：跳脱；1：报警； *C14.40 变频矩功能 40~*90% *C14.41 自动能耗最优时最小磁通 40~75% *C14.51 直流回路电压补偿 0：关；*1：开启； *C14.55 输出滤波功能选择 *0：关；1：正弦滤波；3：带反馈的正弦滤波；		C14.63 最小开关频率 *2~6：2KHz~6KHz；7：8KHz；8：10 KHz；9：12KHz；10：16KHz；		C14.01 开关频率 2~6：2KHz~6KHz；7：8KHz；8：10 KHz；9：12KHz；10：16KHz； *C14.03 过调制功能 0：无效；*1：有效； C14.08 限因因数0~200% C14.12 电源不平衡选择 *0：跳脱；1：警告；2：无动作； C14.20 自动复位模式 *0：手动复位；1~10：限制复位次数1~10；11：限制复位15次；12：限制复位20次；13：无限复位次数； C14.21 自动复位时间 0~600S C14.22 操作模式 *0：普通模式；2：参数初始化； C14.27 变频器故障时动作 *0：跳脱；1：报警； *C14.40 变频矩功能 40~*90% *C14.41 自动能耗最优时最小磁通 40~75% *C14.51 直流回路电压补偿 0：关；*1：开启； *C14.55 输出滤波功能选择 *0：关；1：正弦滤波；3：带反馈的正弦滤波；

第16组参数：监控数据	C16.60 数字输入端子状态 0~65535 C16.61 端子V输入类型 0: 0-10V; 1: 0-20mA; C16.62 端子V输入值 0.000~20.000V/mA C16.63 端子A输入类型 0: 0-10V; 1: 0-20mA; C16.64 端子A输入值 0.000~20.000V/mA C16.65 端子VO输出值 0.000~20.000V/mA C16.66 DO数字输出状态 0~255 C16.71 继电器输出状态 0~65535 C16.78 端子AO输出电流值 C16.05 电机转速 0~9999rpm C16.09 数据读出 0.00~9999.00 C16.10 功率 0.000~1000.000kW C16.11 功率 0.000~1000.000Hp C16.12 电机电压 0.0~65535V C16.13 频率 0~400.0Hz C16.14 电机电流 0.00~20.00mA C16.86 本地总线设定值 -32768~32767 C16.90 报警字 0~0xFFFFFFFFFUL C16.91 报警字2 0~0xFFFFFFFFFUL C16.92 警告字 0~0xFFFFFFFFFUL C16.93 警告字2 0~0xFFFFFFFFFUL C16.94 扩展状态字 0~0xFFFFFFFFFUL	第27组参数：起重专用功能	C27.31 吊绳松动检测阈值 0 - 200% C27.32 吊绳松动检测时间 0 - 20.0S C27.33 空钩电流自整定 0-1 C27.34 空钩上升消耗电流 0-150% C27.35 空钩下降消耗电流 0-150% C27.40 机械抱闸释放频率（正转） 0Hz-机械抱闸延迟频率 C27.41 机械抱闸释放频率（反转） 0Hz-机械抱闸延迟频率 C27.42 机械抱闸延迟频率 0Hz-频率上限 C27.43 机械抱闸延迟时间 0-20.0S C27.44 机械抱闸释放电流（正转） 0-200% C27.45 机械抱闸释放电流（反转） 0-200% C27.46机械抱闸闭合频率（正转） 0Hz-频率上限 C27.47 机械抱闸闭合频率（反转） 0Hz-频率上限 C27.48 防止溜钩频率 0Hz-机械抱闸闭合频率（MIN） C27.49 防止溜钩时间 0-20.0S C27.50 故障1检测时间 0.0-5.0S C27.51 故障2检测时间 0.0-5.0S C27.52 故障3检测时间 0.0-5.0S C27.53 故障4检测时间 0.0-5.0S C27.60 运行指令最小时间（正转） 0.00-10.00S C27.61 运行指令最小时间（反转） 0.00-10.00S C27.62 运行指令延迟计时时间（正/反） 0.00-10.00S C27.90 当前应用宏 0 - 4 C27.91 当前主钩位置 -100.99 -100.99m
	C27.00 应用功能选择 0 起重机(平移,行走); 1 电动葫芦(升降); 2 卷扬机(升降); 3 施工升降级; 4 无效 C27.01 上下限控制选择 0 DI有效; 1 自动控制; 2 DI+自动控制有效 C27.02 拉绳卷筒直径 0.01- 99.99m C27.03 齿轮速比 0 - 200 C27.04 初始离上位的高度 0 - 99.99m C27.05 初始离下限位的高度 -99.99m - 0 C27.06 上限位置偏差 0 - 1.00m C27.07 下限位置偏差 0 - -1.00m C27.20 轻负载检测开关 0 无效; 1 有效; C27.21 正转时轻负载增速最高频率 40.0Hz - 最大输出频率 C27.22 反转时轻负载增速最高频率 40.0Hz - 最大输出频率 C27.23 正转时轻负载增速检测电流 0 - 200% C27.24 反转时轻负载增速检测电流 0 - 200% C27.25 轻负载增速检测频率 20.0Hz-轻负载增速最高频率（MIN） C27.26 轻负载增速检测时间 0 - 20.0S C27.30 吊绳松动检测开关 0 禁止; 1 输出报警信号; 2 输出报警信号并停机抱闸		注：在参数号一栏中打 “*” 为电机运行中不能修改的参数，在出厂值一栏中打 “*” 为此参数的出厂值依机型而定。